

## **VUURWERKBESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING**

**Ons kenmerk** : 2014093972  
**Datum aanvraag** : 7 juli 2014 (betreft een gewijzigde aanvraag van 6 juni 2014)

### **GEGEVENS AANVRAGER/BEZIGER**

**Naam aanvrager** : Dutch Fireworks Professional B.V.  
**Adres** : Westerwal 48  
**Postcode en plaats** : 4101 ET Culemborg

### **GEGEVENS EVENEMENT**

**Datum evenement** : 6 september 2014  
**Adres** : Korte Tiendweg  
**Plaats** : Haastrecht

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken en bouw- en woningtoezicht-taken uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

### **Onderwerp**

Op 6 juni 2014 is een aanvraag om een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B. 3a lid 1 van het Vuurwerkbesluit van Dutch Fireworks Professional B.V. ontvangen. Deze aanvraag is op 7 juli 2014 gewijzigd in die zin dat de ontbrandingslocatie is aangepast. De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van vuurwerk, alsmede het ten behoeve daarvan opbouwen, installeren en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 6 september 2014 van circa 14:00 uur tot 23:59 uur op de Korte Tiendweg te Haastrecht zoals aangegeven in de wijziging van de aanvraag van 7 juli 2014.

### **Procedure**

#### Vergunningssituatie

Wij hebben op 4 april 2012 een vergunning als bedoeld in artikel 3B.1 eerste lid van het (oude) Vuurwerkbesluit verleend. Overeenkomstig de overgangsbepalingen, zoals vermeld in artikel 5.3.2. van het gewijzigde Vuurwerkbesluit, is deze vergunning met ingang van 1 juli 2012 gelijkgesteld met een door de Minister van Infrastructuur en Milieu verleende toepassingsvergunning als bedoeld in artikel 3B.1 eerste lid van het gewijzigde Vuurwerkbesluit.

#### Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden tijdens een viering van een 100-jarig jubileum van een Oranjevereniging, waarbij een gevarenzone van 60 meter rond de locatie, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening, wordt vrijgemaakt van publiek. Tussen 22:30 uur en 23:59 uur wordt het vuurwerk tot ontbranding gebracht.

#### Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag om een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.3, lid 3a van het Vuurwerkbesluit is bij ons ingekomen op 6 juni 2014 en gewijzigd op 7 juli 2014. In de wijziging is de ontbrandingslocatie verplaatst naar een open weiland. De wijziging betreft een verbetering voor de veiligheid.

Op 9 juli 2014 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de gemeente Vlist en is de burgemeester verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven conform artikel 3B.3a lid 8 van het Vuurwerkbesluit. Een afschrift van de wijziging van de aanvraag is op 7 juli 2014 toegezonden.

Op 9 juli 2014 is conform artikel 3B.3a lid 7c, de Brandweer Hollands-Midden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement met het verzoek ons hierover te adviseren. Een afschrift van de wijziging van de aanvraag is op 7 juli 2014 toegezonden.

Op 9 juli 2014 is conform artikel 3B.3a lid 7a, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement met het verzoek ons hierover te adviseren. Een afschrift van de wijziging van de aanvraag is op 7 juli 2014 toegezonden.

#### Reactie op de aanvraag

De burgemeester van de gemeente Vlist heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en de wijziging van de aanvraag op 29 juli 2014 per e-mail aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen het tot ontbranding brengen van vuurwerk op onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Hollands Midden heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag een positief advies uitgebracht. De geplaatste katekening dat nabij de ontbrandingslocatie een verzorgingstehuis is gelegen, is met de aanpassing van de aanvraag niet meer relevant. De Brandweer is in kennis gesteld van de aanpassing van de aanvraag en heeft daarop binnen de beschikbaar gestelde termijn haar advies niet meer herzien.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en de wijziging van de aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht.

### **Beoordeling**

Wij hebben de aanvraag beoordeeld op veiligheid voor mens en milieu. Hierbij hebben wij onder meer getoetst aan hetgeen is opgenomen in de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051, houdende vaststelling van regels met betrekking tot het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna de Regeling).

In deze Regeling zijn voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de aangevraagde activiteit. Verder bevat de Regeling minimale veiligheidsafstanden, dat zijn de afstanden die omwille van de veiligheid minimaal aangehouden moeten worden tussen het tot ontbranding te brengen vuurwerk en het publiek. De minimale veiligheidsafstanden zijn mede afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Uit de aanvraag is gebleken dat aan de voorschriften en de minimale veiligheidsafstanden kan worden voldaan. Wij zien hierin dan ook geen reden om de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit nadere voorschriften opgenomen in afwijking van of in aanvulling op Regeling. Dit achten wij in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

### **Conclusie**

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.3a 1, lid 1 van het Vuurwerkbesluit kan worden verleend.

### **Besluit**

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Vuurwerkbesluit hebben wij besloten aan Dutch Fireworks Professional B.V., de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren.

### **Inwerkingtreding**

Het besluit treedt ingevolge artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht in werking nadat het is bekendgemaakt.

### **Aandachtspunten**

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen, toestemmingen of ontheffingen benodigd zijn. Dit geldt onder meer voor de beoordeling van de ontheffingsplicht in het kader van de Flora- en faunawet, waarvoor naast GS ook het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een bevoegdheid kan hebben. Ook kan een ontheffing of toestemming nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (zoals een ontheffing voor het afwijken van een plaatselijke route voor gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning in het kader van de APV. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

Gouda, 14 augustus 2014

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
namens dezen,  
Omgevingsdienst Midden-Holland,  
Hoofd Afdeling Bedrijven

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, likely belonging to Ing. H.W. Spruit.

Ing. H.W. Spruit

Verzonden op : 25 augustus 2014

Een afschrift is verzonden aan:

- Dutch Fireworks Professional B.V., Westerwal 48, 4101 ET Culemborg
- De Burgemeester van de gemeente Vlist, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
- Regionale Brandweer Hollands-Midden, Postbus 1123, 2302 BC Leiden
- E-mail: [lmip@ilent.nl](mailto:lmip@ilent.nl)

**Bezwaar**

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan, in spoedeisende gevallen, tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat geval moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij de Raad van State via <https://digitaaloket.raadvanstate.nl/>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **VUURWERKBESLUIT VOORSCHRIFTEN**

**Ons kenmerk** : 2014093972  
**Datum aanvraag** : 7 juli 2014 (betreft een gewijzigde aanvraag van 6 juni 2014)

### **GEGEVENS AANVRAGER/BEZIGER**

**Naam aanvrager** : Dutch Fireworks Professional B.V.  
**Adres** : Westerwal 48  
**Postcode en plaats** : 4101 ET Culemborg

### **GEGEVENS EVENEMENT**

**Datum evenement** : 6 september 2014  
**Adres** : Korte Tiendweg  
**Plaats** : Haastrecht

## BEGRIPPENLIJST

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Het terrein waar het af te steken vuurwerk wordt opgesteld.
Afsteker	Persoon onder wiens verantwoordelijkheid professioneel vuurwerk mag worden afgestoken.
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer gevaarlijke stoffen.
Blindganger	Zichzelf voortdrijvend of afgeschoten projectiel dat niet tot volledige ontbranding is gekomen.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooiën van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Gevarenzone	Het gebied rond het afsteekterrein waar zich geen publiek mag bevinden.
NEN 3410 (ALLEEN BIJ PONTON)	Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffings- gevaar", 1e druk, mei 1987 met inbegrip van het bij deze norm behorende correctieblad van november 1988.
ODMH	Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda, tel (0182) 545700, fax (0182) 545748, vuurwerk@odmh.nl
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Toepasser	Bedrijf waaraan de ontbrandingstoestemming is verleend.
Transportverpakking	Verpakking als bedoeld in de ADR.

Veiligheidsafstand	Afstand in meters tussen het opgestelde vuurwerkartikel en het publiek.
Vuurwerk	Verder te noemen professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.
Vuurwerkbesluit	Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk, laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2012.
Weigeraar	Vuurwerkartikel dat niet of niet geheel tot ontbranding is gekomen.



## **1 ALGEMEEN**

- 1.1 Wijzigingen in de schietlijst, het afsteekprogramma, de tijden of soorten vuurwerk dienen tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement te worden gemeld aan de ODMH, afdeling Toezicht en Handhaving, e-mailadres: [vuurwerk@odmh.nl](mailto:vuurwerk@odmh.nl)
- 1.2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en montage mogen op 6 september 2014 vanaf 14:00 uur plaatsvinden.
- 1.3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag en bijlagen van 7 juli 2014.
- 1.4 Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en voor (medewerkers van) andere hulpdiensten.
- 1.5 Als de natuur in de omgeving van de afsteeklocatie droog is moeten maatregelen worden genomen om brandgevaar als gevolg van het neerkomen van brandende vuurwerkresten te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de natuur in de directe omgeving van de afsteeklocatie nat te spuiten.
- 1.6 Bij extreme droogte kan het nodig zijn om de vuurwerkshow af te gelasten of te beperken. De controlerend ambtenaar van de Omgevingsdienst kan hiertoe besluiten.
- 1.7 Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten p/a ODMH. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.